



※¹φ9穴は落下防止施工用の穴となります。

ワイヤーを通す、金具を引っ掛ける等で落下防止施工を行う際にご使用ください。

⚠ 使用上のご注意

- 必ず当社製の適合器具と組み合わせてご使用ください。(落下の原因)
- 傾斜天井・柔らかい天井(ロックウールなど)には取り付けしないでください。(落下の原因)
- 使用可能な天井板厚は9.5~25mmとなります。それ以外の板厚の天井には使用しないでください。(落下の原因)
- 適合しない埋込穴径には取り付けしないでください。(落下・天井の破損の原因)
- 取り付ける前に施工・取扱説明書記載をご確認頂き、ご使用する器具、金具、電源の質量に耐える様、天井面の強度を確保してください。(落下の原因)
- 天井へ取り付ける際には天井裏の取り付けスペースに野縁等の造営材がないようにしてください。ばねと干渉して正しく取り付けが出来ない恐れがあります。(落下の原因)

単位 mm 第三角法

部番	部品名	員数	材質	備考	承認	検印	作成
5					清水	渡部	二宮
4							
3	取外ばね	4	ステンレス				
2	本体	1	アルミ	図番 LSK125-B			
1	表面板	1	アルミ	作成日 2020.04.23			
					新潟電子工業株式会社		